

ЕЛКАБЕЛ – АД	ЛАБОРАТОРЕН ЛИСТ	Ф 824-02.03
		Издание: 1 / 12.09
		Лист 1 / 1

ЛАБОРАТОРЕН ЛИСТ № 134


ДО Дирекция "Местен пазар"

Относно: Мостри кабели: № 1 кабел 6У/100кV с хартиено-маслена изол.
№ 2 кабел с ПВХ изолация и обвивка 0,6/1кV

Пробата е взета от:

Мостри от Е.ОН Варна

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО


Наименование на показателите:	Норма	Метод за измерване	Измерена стойност	Оценка
1. Мостра № 1				
1.1. Тегло на кабела, кг/м	-	-	11,6	
1.2. Тегло на алуминиевата обвивка с външна повърхност, кг/м			1,186	
1.3. Тегло на алуминиевата обвивка, кг/м			0,887	
1.4. Тегло на медния проводник, кг/м			5,940	
2. Мостра № 2.				
2.1. Тегло на кабела, г/м			251	
2.2. Тегло на медния проводник, г/м			156,9	
Анализираше:	Подпис:	Дата:		
г-н Н. Кузмова, М. Кетайов /име и длъжност/		7.09.2010		

Заклучение:

Измерванията имат констативен характер

Ръководител: Г. Момеков
/име и длъжност/

Подпис:



Дата: 07.09.2010г.