



Вътрешна комуникация

До

Всички кандидати в процедура на договаряне с предмет: Доставка на комутационна апаратура за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

28.10.2010

Корекция на технически изисквания за МАП по процедура № 42

Техническите изисквания за МАП, зададени в посочената процедура следва да бъдат променени както следва:

1. Точка 4.4 Индикацията да показва вида на изключването: оперативно или аварийно – отпада.
2. В точка 4.13 Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq 690 \text{ V}$, изключването се променя на $U_i \geq 440 \text{ V}$.