

ДО
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ
В ПРОЦЕДУРА № 21

Е.ОН България ЕАД
Спец. Доставки
бул. Владислав Варненчик
Бизнес Парк Варна Сграда Б6
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com

Ваня Маринова
Т +359-52-660 503
F +359-52-660 846
Vanya.Marinova
@eon-bulgaria.com
GSM: 0885 694 056

ОТНОСНО: ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ

Уважаеми Господа,
Във връзка със запитване до Възложителя по процедура с предмет:
Аварийна доставка на кабел 110кV с XLPE изолация и кабелна арматура,
извод Брилянт от подстанция Чайка до подстанция Юг, за нуждите на Е.ОН
България Мрежи АД.

Въпрос:

Коефициента на натоварване може ли да се счита по-малко от 1.0, т.е.
че кабела не е постоянно натоварен?

Можем ли да използваме в нашите изчисления коефициент на натоварване
= 0,7?

Отговор:

Според т.3.8 от документацията: Режим на работа: продължителен.

Кое то както и да го тълкуваме означава единица!

С уважение,

Анастасия Вачева
Директор Доставки и Логистика

Георги Георгиев
Началник Доставки