

ДО
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ
В ПРОЦЕДУРА № 21

Е.ОН България ЕАД
Спец. Доставки
бул. Владислав Варненчик
Бизнес Парк Варна Сграда Б6
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com

Ваня Маринова
Т +359-52-660 503
F +359-52-660 846
Vanya.Marinova
@eon-bulgaria.com
GSM: 0885 694 056

ОТНОСНО: ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ

Уважаеми Господа,
Във връзка със запитване до Възложителя по процедура с предмет:
**Аварийна доставка на кабел 110кV с XLPE изолация и кабелна
арматура, извод Брилянт от подстанция Чайка до подстанция Юг, за
нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.**

Правим следното уточнение:
На стр. 10 от Документацията в Раздел V. Технически изисквания ,
6.4. Изисквания, 6.4.5 Номинален ток: $I > 1300A$ е допусната правописна
грешка, да се има в предвид: **Номинален ток $I = 1000A$**

С уважение,

Анастасия Вачева
Директор Доставки и Логистика

Ваня Маринова
Спец. Доставки

