

Е.ОН България ЕАД, Бизнес Парк Варна, 9009 Варна

До всички кандидати за участие в процедура
№22 / 28.04.2010 г. – Доставка на конзоли за
стоманобетонни стълбове за нуждите на Е.ОН
България Мрежи АД

гр.Варна, 25.05.2010 г.

Допълнително уточнение

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос №1

Съгласно приложения в документацията чертеж за шпилка М 24 - позиция 3 ,
изисква ли се антикорозионно покритие и ако е така , какво да бъде.

Отговор № 1

Изисква се антикорозионно покритие на всички метални части и то трябва да
бъде изпълнено чрез горещо поцинковане. Точка 3.2.10 от ТС-СН-027/2
гласи: След сглобяване конзолата трябва да бъде горещо поцинкована.

С уважение,

Пламен Симеонов
Специалист ТС



Ивайло Колев
Специалист Доставки

Е.ОН България ЕАД

Дирекция
Доставки и Логистика
Бизнес Парк Варна
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com

Ивайло Колев
Т +359-52-660 869
F +359-52-660 846
Ivaylo.Kolev@eon-bulgaria.com

Председател на
Надзорния съвет:
Бернд Ромайке

Управителен съвет:
Гюнтер Шуберт
(Председател)
Бойко Димитрачков
Мартин Краус

Седалище на дружеството
София
ЕИК 131366301