

До всички кандидати за участие в процедура
№ 23 / 29.04.2010 г. – Доставка на усукани
изолирани проводници за ниско напрежение,
за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

гр.Варна, 26.05.2010 г.

Допълнително уточнение

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос № 1

Моля, за пояснение на кое изискване за обозначение да отговарят усуканите проводници:

I.1. фазните проводници 1,2,3 - с оребряване;

2. неутрален проводник - надпис: име на производител, тип, предназначение на проводника (носител неутрален), сечение, метраж (надпис само върху неутралният проводник).

II.1. фазните проводници 1,2,3 с оребряване + надпис: име на производител, тип, предназначение на проводника (фазов), сечение, метраж (надпис върху всеки проводник);

2. неутрален проводник - надпис: име на производителя, тип, предназначение на проводника, сечение, метраж (надпис само върху неутралният проводник).

В случай, че посочените начини са неудовлетворителни, моля дайте пример с правилното изписване.

Отговор № 1

Фазовите проводници в снопа следва да бъдат обозначени с надлъжни релефни ленти (ребра) в съответствие с Метод А на HD 626 S1, а неутралния носител проводник с трайно щамповано буквено-цифрено обозначение съдържащо име на производител, тип и предназначение на проводника, сечение и метраж.

Въпрос № 2

Моля дефинирайте агресивността на средата. На какъв стандарт трябва да отговаря изолацията на проводниците, съобразен със степента на агресивност на средата?

Отговор № 2

Изолацията трябва да отговаря на среди и климатични условия за най-тежкия климатичен район от територията, обслужвана от Е.ОН България Мрежи АД.

Въпрос № 3

В глава V - Технически изисквания, точка 4. Изисквания, подточка 4.9.

Разделящата лента трябва да бъде поставена между изолацията и жилата на проводниците, която лесно да се отстранява при монтаж.

Е.ОН България ЕАД

Дирекция
Доставки и Логистика
Бизнес Парк Варна
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com

инж.Красимир Тодоров
Т +359-52-660 513
Ф +359-52-660 846
Krasimir.Todorov@eon-
bulgaria.com

Председател на
Надзорния съвет:
Бернд Ромайке

Управителен съвет:
Гюнтер Шуберт
(Председател)
Бойко Димитрачков
Мартин Краус

Седалище на дружеството
София
ЕИК 131366301

Съгласно изискванията на стандарта, разделителната лента се поставя задължително само на носещата неутрална, моля за Вашия коментар.

Отговор № 3

Разделяща лента трябва да бъде поставена на неутралния носещ проводник. Е.ОН България Мрежи си запазва правото при последващо договаряне да изисква разделяща лента за всички проводници в снопа.

С уважение,

Георги Георгиев
Началник Доставки



Красимир Тодоров
Специалист Доставки