

До всички кандидати за участие в процедура
№ 23 / 29.04.2010 г. – Доставка на усукани
изолирани проводници за ниско напрежение,
за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

гр.Варна, 12.05.2010 г.

Допълнително уточнение

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос № 1

В глава V – Технически изисквания, точка 4. Изисквания, подточка 4.1.
Изоляцията да бъде от омрежен полиетилен с черен цвят, устойчива на UV-
лъчи и горене, като върху нея не трябва да има примеси и остатъци.
Изискването изоляцията да бъде устойчива на горене не фигурира в БДС HD
626 S1:2003 и БДС HD 626 A1 и A2:2003.

Отговор № 1

В изискванията по подточка 4.1 е допусната техническа грешка при
текстообработването на спецификацията, като под думата „горене“ да се
разбира „агресивни среди“.

Е.ОН България ЕАД

Дирекция
Доставки и Логистика
Бизнес Парк Варна
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com


инж.Красимир Тодоров
Т +359-52-660 513
Ф +359-52-660 846
Krasimir.Todorov@eon-
bulgaria.com

С уважение,

Найден Бонджев
Началник Техническа Стандартизация



Красимир Тодоров
Специалист Доставки



Председател на
Надзорния съвет:
Бернд Ромайке

Управителен съвет:
Гюнтер Шуберт
(Председател)
Бойко Димитрачков
Мартин Краус

Седалище на дружеството
София
ЕИК 131366301