

Е.ОН България ЕАД, Бизнес Парк Варна, 9009 Варна

До всички кандидати за участие в процедура
№ 23 / 29.04.2010 г. – Доставка на усукани
изолирани проводници за ниско напрежение,
за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

гр.Варна, 17.05.2010 г.

Допълнително уточнение

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос № 1

Относно търга за усукани изолирани проводници - по какъв стандарт се изисква да бъдат проводниците?

Отговор № 1

Усуканите изолирани проводници за ниско напрежение трябва да отговарят на стандарта HD 626.

01-388/17-05-2010

Изходяща информация
Доставки / Логистика

Е.ОН България ЕАД

Дирекция
Доставки и Логистика
Бизнес Парк Варна
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com

инж.Красимир Тодоров
Т +359-52-660 513
F +359-52-660 846
Krasimir.Todorov@eon-
bulgaria.com

С уважение,

Найден Бонджев
Началник Техническа Стандартизация

Красимир Тодоров
Специалист Доставки



Председател на
Надзорния съвет:
Бернд Ромайке

Управителен съвет:
Гюнтер Шуберт
(Председател)
Бойко Димитрачков
Мартин Краус

Седалище на дружеството
София
ЕИК 131366301