

До всички кандидати за участие в процедура № 27 / 17.05.2010 г. – Доставка на SMART система, за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

гр.Варна, 31.05.2010 г.

## Допълнително уточнение

**Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:**

### Въпрос № 1

Позволено ли е участието с електромери с клас на точност за активна енергия 2.0 или А съгласно MID, отговарящи на Европейските стандарти?

### Отговор № 1

Съгласно посочените в документацията технически изисквания не е позволено участието и използването на електромери с клас на точност 2.0 или А съгласно MID.

Справка раздел V, Технически изисквания за електромери и комуникационни устройства, т.3 от документацията.

### Въпрос № 2

Позволено ли е поради липса на одобрен тип електромер, участие с документ, който удостоверява, че оферираните електромери са в процедура по одобрение от Български институт по метрология?

### Отговор № 2

Съгласно посочените в документацията технически изисквания, електромерите трябва да бъдат одобрени за използване за търговско измерване на ел. енергия в Р.България или MID.

Справка раздел V, Технически изисквания за електромери и комуникационни устройства, т.2 от документацията.

С уважение,

Веселав Динчиев  
Началник УСТИ



Красимир Тодоров  
Специалист Доставки

Е.ОН България ЕАД

Дирекция  
Доставки и Логистика  
Бизнес Парк Варна  
9009 Варна  
www.eon-bulgaria.com

инж.Красимир Тодоров  
Т +359-52-660 513  
F +359-52-660 846  
Krasimir.Todorov@eon-bulgaria.com