

ДО  
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ  
В ПРОЦЕДУРА № 10

Е.ОН България ЕАД  
Спец. Доставки  
бул. Владислав Варненчик  
Бизнес Парк Варна Сграда Б6  
9009 Варна  
www.eon-bulgaria.com

Ваня Маринова  
Т +359-52-660 503  
F +359-52-660 846  
Vanya.Marinova  
@eon-bulgaria.com  
GSM: 0885 694 056

**ОТНОСНО: ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ**

Уважаеми Господа,  
Във връзка със запитване до Възложителя по процедура с предмет:  
Ремонт на силови трансформатори, собственост на Е. ОН България Мрежи  
АД, Ви уведомя за следното:

**Въпрос:**

Практиката при ремонт на много стари трансформатори показва, че за отстраняване на течове от изводи и радиатори, не е достатъчно да се подменят уплътнители, а е необходимо подмяната на изводите или радиаторите. Във връзка с това зададения въпрос е следният:

В случай, че течовете не могат да се отстранят само с подмяна на уплътнителите, допустима ли е подмяна на изводи и радиатори?

**Отговор:**

Да допустима е.

С уважение,

Директор Дирекция  
Доставки и Логистика

Н-к отдел Доставки  
/ Анастасия Вачева / / Георги Георгиев /

