

Е.ОН България ЕАД, Бизнес Парк Варна, 9009 Варна

До всички кандидати за участие в процедура №
32 / 16.06.2010 г. – Доставка на кабели и
проводници за ниско напрежение, за нуждите на
Е.ОН България Мрежи АД

гр.Варна, 22.06.2010 г.

Допълнително уточнение

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос № 1

В Документацията за ” Доставка на кабели и проводници ниско напрежение” по отношение на маркировката на кабели НН с поливинилхлоридна изолация с медни и алуминиеви жила т.13, на стр.9 и 11 се посочва стандарт БДС EN 50334:2003 – Маркировка чрез надпис за идентификация на изолирани жила на електрически кабели .

Това означава едноцветна изолация и маркировка с цифри. Този начин на маркиране се прилага при кабели с брой на жилата по-голям от 5 . В случая кабелите са 2 и 4 жилни.

В БДС HD 603 S1/A3 , който се цитира , кабелите тип NYU и NAYU се отнасят към част 3G , съгласно който на стр.3-G-6 , т.2.3., идентификацията на изолираните жила трябва да отговаря на HD 308 , т.е

- за двужилни :

- с жълто –зелено жило – жълто зелен и черен , т.е. NYU-J ;

NAYU-J

- без жълто –зелено жило – син и кафяв , т.е. NYU-0 ; NAYU-0

- за четирижилни :

- с жълто –зелено жило – жълто зелен , кафяв, черен , сив , т.е.

NYU-J ; NAYU-J

- без жълто –зелено жило – син ,кафяв , черен, сив т.е. NYU-0 ;

NAYU-0

Желаем да уточните , че маркировката на изолацията на жилата ще бъде по БДС HD 308 S2 и да конкретизирате марката на исканите сечения в т.IV на тържната процедура NYU-0 или NYU-J , съответно NAYU-0 или NAYU-J .

Отговор № 1

Идентификацията на изолираните жила трябва да отговаря на HD 603 и свързаните стандарти, към които има препратки.

- за двужилни кабели: син и кафяв (NYU-0)

- за четирижилни кабели: син, кафяв, черен и сив (NYU-0)

Маркировката на кабели НН с А1-жила, предназначени за разпределение на ел.енергия трябва да бъде за NAYU-0.

Е.ОН България ЕАД

Дирекция
Доставки и Логистика
Бизнес Парк Варна
9009 Варна
www.eon-bulgaria.com

инж.Красимир Тодоров
Т +359-52-660 513
Ф +359-52-660 846
Krasimir.Todorov@eon-
bulgaria.com

Председател на
Надзорния съвет:
Бернд Ромайке

Управителен съвет:
Гюнтер Шуберт
(Председател)
Бойко Димитрачков
Мартин Краус

Седалище на дружеството
София
ЕИК 131366301

Въпрос № 2

Маркировка на Инсталационни проводници НН с поливинилхлоридна изолация.

Тъй като в документацията не е уточнен цвета на изолацията на Н07V-К 1x150mm² , то да се вмъкне текст , в т.10 на стр.13 че мострата може да бъде всякакъв цвят .

Отговор № 2

Изолацията на инсталационен проводник Н07V-К 1x150 трябва да бъде с черен цвят.

При невъзможност да се представи мостра със същия цвят, се дава възможност да се представи с друг, но със същото сечение. Придружаващата мострата техническа документация в този случай трябва да съдържа декларация за възможността да произведете и доставите при поръчка проводник с черен цвят на изолацията.

С уважение,



Найден Бонджев
Началник Техническа Стандартизация



Красимир Тодоров
Специалист Доставки

