

Е.ОН България Мрежи АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА ЗА НУЖДИТЕ
НА Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД

ПРОЦЕДУРА № 36 / 2010

ВАРНА, ЮНИ 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. Решение № 36/ 22.06.2010. год. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
- II. Обявление за обществената поръчка.
- III. Описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение.
- IV. Обем на поръчката.
- V. Технически изисквания.
- VI. Начина на провеждане на процедурата на договаряне с обявление и методика за оценяване на офертите.
- VII. Образци:
 - VII.1. Заявление за участие;
 - VII.2. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и ал.5 от ЗОП;
 - VII.3. Банкова гаранция за участие в процердурата;
 - VII.4. Оферта:
 - Техническа оферта;
 - Ценова оферта.
- VIII. Проект на рамков договор.
- IX. Банкова гаранция за изпълнение на Договора.

Лице за контакти:

Йордан Йорданов

тел.: 052/660 894; факс: 052/660 855

E-mail: yordandechkov.yordanov@eon-bulgaria.com

I. Място за решението

II. Място за обявлението

III. Описание на предмета на поръчката и технически условия за изпълнение.

Е.ОН България Мрежи АД в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ обявява процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД, разделени в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1

Доставка на главни трансформаторни и разпределителни табла табла – ГТТ и РТ

- 1.1. Главно трансформаторно табло ГТТ 630/400;
- 1.2. Главно трансформаторно табло ГТТ 1000/630;
- 1.3. Главно трансформаторно табло ГТТ 1600/1000;
- 1.4. Разпределително табло РТ 2х400;
- 1.5. Разпределително табло РТ 4х400.

Обособена позиция № 2

Доставка на разпределителни табла за мачтов трафопост МТП

Кандидатите могат да участват за една или за двете обособени позиции.

Целта на процедурата е да се избере ИЗПЪЛНИТЕЛ/И за сключване на рамков/и договор/и за доставка на електроразпределителни табла.

Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила с опция за удължаване с още 12 (дванадесет) месеца.

Мястото на изпълнение: франко складовете на Е.ОН България Мрежи АД в градовете Варна, Горна Оряховица и Разград.

Въпроси по документацията за участие се приемат само в писмен вид, отправени към отдел Доставки на Е.ОН България по факс, писмо или на e-mail: yordandechkov.yordanov@eon-bulgaria.com.

Отговорите се публикуват в сайта Е.ОН България Мрежи АД:

http://www.eon-bulgaria-grid.com/bulgarian/publications/contractors_information/public_procurement.htm.

Условия за участие, свързани с изпълнението на поръчката:

1. Икономически и финансови възможности.

Кандидатите трябва да представят доказателствата съгл. Чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.

2. Технически възможности и квалификация.

Кандидатите трябва да представят:

2.1. Доказателства съгл. Чл. 51, ал.(1), т. 1, 3, 4, 5, 6 и 9 от ЗОП;

2.2. В случаите когато кандидатът не е производител на СТОКАТА, той трябва да представи:

– Документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия;

– Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в договора количества за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

2.3. Сертификати за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентна на производителя и търговеца.

2.4. Сертификати за внедрена система за безопасност OHSAS 18001 или еквивалентна на производителя;

2.5. Сертификати за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна на производителя.

2.6. Техническо описание на стоките, подлежащи на доставка.

2.7. Други, по преценка на кандидата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да приеме или отхвърли дадено предложение, както и да прекрати процедурата и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагане на Договора при условията на чл.39, ал.1 от ЗОП.

Кандидатите в процедурата трябва да съблюдават сроковете и условията, посочени в информацията за нея.

Кандидатът поема всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на предложенията си, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при никакви условия няма да участва в тези разходи.

Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език.

Документите, представяни като неразделна част от предложението и издадени на друг език, задължително се съпровождат с превод на български език.

IV. Обем на поръчката - Прогнозни количества:

Обособена позиция № 1 - Доставка на електроразпределителни табла

№	Тип	Мярка	Количество
1.	Главно трансформаторно табло ГТТ 630/400	брой	2
2.	Главно трансформаторно табло ГТТ 1000/630	брой	20
3.	Главно трансформаторно табло ГТТ 1600/1000	брой	36
4.	Разпределително табло РТ 4x400	брой	168
5.	Разпределително табло РТ 2x400	брой	6
ОБЩО:			232

Забележка: Изработването на табла за реконструкция, подмяна или допълнително оборудване на трафопостеве градски тип се извършва след оглед на обекта с отчитане на особеностите и съществуващото положение. Габаритите и начина на свързване на новите табла да съответства на съществуващото положение в трафопоста.

Обособена позиция № 2 - Доставка на разпределителни табла за мачтов трафопост

№	Тип	Мярка	Количество
1.	Доставка на разпределително табло за МТП	брой	30
ОБЩО:			30

Доставките ще се изпълняват след заявка в количества според необходимостта на Дружеството в момента на заявката.

Оборудване, доставка от Възложителя:

За обособена позиция № 1:

- Автоматичните прекъсвачи ниско напрежение;
- Вертикалните блок разединител-предпазители;
- Токови трансформатори.

За обособена позиция № 2:

- Главени автоматични прекъсвачи ниско напрежение;
- Вертикалните блок разединител-предпазители;
- Токовите трансформатори;
- Измервателен клеморед.

Обявените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна по преценка и според нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. Технически изисквания

Посочените технически изисквания са задължителни изисквания на Възложителя.

Обособена позиция № 1:

Главни трансформаторни табла – ГТТ

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се прилага за доставка на главни трансформаторни табла (ГТТ) предназначени за комутация, измерване и запазване на разпределителни табла в закрити трафопостове градски тип.

2. Общи изисквания

ГТТ трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалния език на страната Възложител.

3. Условия на работа

- 3.1** Работа на закрито.
- 3.2** Температура на околния въздух: $-5^{\circ} \div +40^{\circ}\text{C}$.
- 3.3** Надморска височина: до 1000 m.
- 3.4** Относителна влажност: до 90% при 20°C .
- 3.5** Пожаробезопасна и взривобезопасна среда.
- 3.6** Режим на работа: продължителен.

4. Изисквания

4.1 Изисквания към конструкцията

- 4.1.1** Номинално напрежение: 230/400 V;
- 4.1.2** Номинална честота: 50 Hz;
- 4.1.3** Степен на защита: не по-малка от IP 20;
- 4.1.4** Обслужване – едностранно, отпред;
- 4.1.5** Заклучване – ключалка с ниска секретност;
- 4.1.6** Цветово обозначаване на шините – според Наредба №3;
- 4.1.7** Носеща конструкция – от винкел или ламаринени профили с дебелина на ламарината не по-малка от 2 mm. Елементите на носещата конструкция трябва да бъдат поцинковани;
- 4.1.8** Капаци и врати – от поцинкована желязна ламарина с дебелина не по-малко от 1,5 mm;
- 4.1.9** Вратите на шкафове да се застопоряват на минимум 95° спрямо лицевата повърхност;

- 4.1.10** Изолационни разстояния – съгласно Наредба №3;
- 4.1.11** Покритие – дълготрайно, прахово, без метални включения;
- 4.1.12** Цвят на покритието на таблото – RAL 7032;
- 4.1.13** Към конструкцията да има заварен болт или шпилка M12/50 за присъединяване на таблото към заземителната инсталация на ТП;
- 4.1.14** Между вратите и корпуса трябва да има галванична връзка посредством гъвкав проводник със сечение съгласно Наредба №3;
- 4.1.15** ГТТ да бъдат с вход от горе или от долу – според заявката;
- 4.1.16** На входа на страна НН да се предвиди обособено място за реализиране на балансово мерене, състоящо се от места за електромер, рутер, измервателен клеморед и 4 броя МАП, със степен на защита не по-малка от IP 31;
- 4.1.17** Таблото трябва да издържа топлинните и динамични натоварвания, дължащи се на токове на късо съединение за съответната мощност.

4.2 Изисквания към електрооборудването

- 4.2.1** Силова комутация – голи алуминиеви шини;
- 4.2.2** Комутационен и защитен апарат – автоматичен прекъсвач съгласно таблицата - АП доставка на Възложителя;

Тип	In АП (А)	In ТТ (А)	Шини (mm)
ГТТ 630/400	630	600	50x5
ГТТ 1000/630	1000	1000	80x6
ГТТ1600/1000	1600	1500	100x8

Допуска се и друго съотношение на страните на шините, но допустимото токово натоварване не трябва да бъде по-малко от това на посочените шини.

Посочените размери на шините са минимални. Производителят трябва да използва шини с размер, гарантиращ термичната и динамичната устойчивост при късо съединение съгласно типовите изпитания на изделието, но със сечения не по-малко от посочените.

- 4.2.3** Нулевата шина да бъде със сечение като на фазовите;
- 4.2.4** Токови трансформатори – 3 броя с клас на точност 0,5, вторичен ток 5 А, свързани в звезда. Токовете трансформатори са доставка от Възложителя.
- 4.2.5** Амперметри – 3 броя, свързани след електромера във веригата на ТТ;
- 4.2.6** Волтметър – 1 брой с превключвател за отделните фазни и линейни напрежения;
- 4.2.7** Трифазен електромер и клеморед за измервателните вериги – доставка и монтаж от Е.ОН България Мрежи;
- 4.2.8** Комутацията на измервателната апаратура да бъде изпълнена с проводник No7V-K – 2,5 mm², с кербовани или с кабелни обувки крайници и цветово обозначение на изолацията – съгласно Наредба № 3;
- 4.2.9** Всички присъединителни размери и изолационни разстояния да бъдат съобразени с размерите на кабел 4x240 mm²;
- 4.2.10** Изолационните разстояния да отговарят на изискваните от Наредба № 3. Тези разстояния трябва да се поддържат неизменни при нормални условия на експлоатация;
- 4.2.11** Изолационните материали да са от негорим или трудно горим материал с клас на топлоустойчивост не по-нисък от F (155 °C);
- 4.2.12** Кабелите и изолираните проводници между две свързани едно с друго устройства не трябва да имат снаждания, изпълнени по механичен начин или чрез запояване. Всички свързвания трябва да бъдат изпълнени към механично закрепени клеми;
- 4.2.13** Към отделна клема се свързва само един проводник. Свързването на два или повече проводници към една и съща клема се позволява само когато клемите са конструирани с такава цел;

4.2.14 Комутационните апарати и комплектоващите изделия, функционалните единици и клемите за външни проводници трябва да бъдат разположени така, че да се осигури необходимата достъпност за монтаж, свързване на проводниците, поддържане и замяна. Разстоянието между най-ниско разположените клеми за външни проводници и долния ръб на таблото да бъде не по-малко от 0,2 m;

4.2.15 Устойчивостта на ток на късо съединение на сборните шини НН в пределите на ГТТ трябва да съответстват на тока на късо съединение на страна НН на трансформатора

5. Данни които трябва да предостави Изпълнителя

5.1 Изпитателно напрежение за електрическа якост на изолацията;

5.2 Ток на термична устойчивост на шинната система;

5.3 Ток на динамична устойчивост на шинната система.

5.4 Данни за АПНН съгласно Приложение 1 и протоколи от типови изпитания за тях, проведени от акредитирани лаборатории.

5.5 Габарити на таблата.

6. Обозначение

Всяко табло трябва да има необходимата маркировка и информация според БДС EN 60439 – на табелката да са посочени номиналните данни на таблото, сериен номер, месец и година на производство, както и на кои стандарти отговаря. Надписите/маркировката трябва да са трайни и разположени на такива места, че да се виждат и четат в монтирано състояние на ГТТ.

7. Окомплектовка

Всяко табло трябва да е окомплектовано с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие на вложените материали и апарати, гаранционна карта и протокол от заводски изпитания.

8. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответно изпитание.

При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

9. Качествен контрол

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя

10. Изпитания

10.2 Заводско изпитание за изходящ контрол.

10.2 Типово изпитване.

11. Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

- Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
- Монтажни чертежи с габаритни размери и тегло на изделията;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001 на производителя;
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандарта на който отговарят;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранцията на изделието.

Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България.

12. Опаковка и транспорт

Таблата се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя, вид на таблото и типовото му обозначение.

13. Извеждане от употреба

С доставката на изделията Изпълнителят /производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

14. Приложими наредби, правилници и стандарти

БДС EN 60439-1:2004 – Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Разпределителни табла – РТ

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се прилага за доставка на разпределителни табла (РТ) 2x400 и 4x400 за закрити трафопостове градски тип, предназначени за разпределение на електрическа енергия към потребители в електрически мрежи НН.

2. Общи изисквания

РТ трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалният език в страната Възложител.

3. Условия на работа

- 4.1 Работа на закрито.
- 4.2 Температура на околния въздух: $-5^{\circ} \div +40^{\circ}\text{C}$;
- 4.3 Надморска височина: до 1000 m;
- 4.4 Относителна влажност: до 90% при 20°C ;
- 4.5 Пожаробезопасна и взривобезопасна среда;
- 4.6 Режим на работа: продължителен;

4. Изисквания

4.1 Изисквания към конструкцията

- 4.1. 1. Номинално напрежение: 230/400 V;
- 4.1. 2. Номинална честота: 50 Hz;
- 4.1. 3. Степен на защита: не по-малка от IP 20;
- 4.1. 4. Обслужване – едностранно, отпред;
- 4.1. 5. Заклучване – ключалка с ниска секретност;
- 4.1. 6. Цветово обозначаване на шините – според Наредба №3;
- 4.1. 7. Носеща конструкция – от винкел или ламаринени профили с дебелина на ламарината не по-малка от 2 mm. Елементите на носещата конструкция трябва да бъдат поцинковани;
- 4.1. 8. Капаци и врати – от поцинкована желязна ламарина с дебелина не по-малко от 1,5 mm;
- 4.1. 9. Вратите на шкафове да се застопоряват на минимум 95° спрямо лицевата повърхност;
- 4.1. 10. Изолационни разстояния – съгласно Наредба №3;
- 4.1. 11. Покритие – дълготрайно, прахово, без метални включения;
- 4.1. 12. Цвят на покритието на таблото – RAL 7032;
- 4.1. 13. Към конструкцията да има заварен болт/шпилка M12/50 за присъединяване на таблото към заземителната инсталация на ТП;
- 4.1. 14. Между вратите и корпуса трябва да има галванична връзка посредством гъвкав проводник със сечение съгласно Наредба №3;
- 4.1. 15. РТ да бъдат с вход от горе и изход от долу;
- 4.1. 16. Таблото трябва да издържа топлинните и динамични натоварвания, дължащи се на токове на късо съединение за съответната мощност.

4.2 Изисквания към електрооборудването

- 4.2.1. Силова комутация – голи алуминиеви шини;
 - 4.2.2. Комутационни и защитни апарати – автоматичен прекъсвач 400 A, доставка на Възложителя;
 - 4.2.3. Главната шинна система да бъде със сечение като на шинната система на ГТТ. Когато съществуващо ГТТ не се подменя и е с медни шини, РТ се изработва с алуминиеви шини със сечение съгласно техническата спецификация за ГТТ като връзката между тях става посредством биметални елементи;
 - 4.2.4. Отклонителните шини да бъдат с подходящи размери за присъединяване към АП като сечението им не трябва да бъде по-малко от 40×4 mm;
 - 4.2.5. Да се предвиди шинна система след АП за достигане до кабелните глави на съществуващите кабели;
 - 4.2.6. Нулевата шина да бъде със сечение като на фазовите;
- Посочените размери на шините са минимални. Производителят трябва да използва шини с размер, гарантиращ термичната и динамичната устойчивост при късо съединение съгласно типовите изпитания на изделието, но със сечения не по-малко от посочените.

4.2.7. Всички присъединителни размери и изолационни разстояния да бъдат съобразени с размерите на кабел 4x240 mm²;

4.2.8. Изолационните разстояния да отговарят на изискванията от Наредба № 3. Тези разстояния трябва да се поддържат неизменни при нормални условия на експлоатация;

4.2.9. Изолационните материали да са от негорим или трудногорим материал с клас на топлоустойчивост не по-нисък от F (155 °C);

4.2.10. Към отделна клема се свързва само един проводник. Свързването на два или повече проводници към една и съща клема се позволява само когато клемите са конструирани с такава цел;

4.2.11. Комутационните апарати, комплектовашите изделия и клемите за външни проводници трябва да бъдат разположени така, че да се осигури необходимата достъпност за монтаж, свързване на проводниците, поддържане и замяна. Разстоянието между най-ниско разположените клеми за външни проводници и долния ръб на таблото да бъде не по-малко от 0,2 m;

4.2.12. Устойчивостта на ток на късо съединение на сборните шини НН трябва да съответстват на тока на късо съединение на страна НН на трансформатора.

4.3 Изисквания към автоматични прекъсвачи НН

Изискванията за АПНН се взимат от изискванията за ГТТ.

5. Данни които трябва да предостави Изпълнителя

5.1 Изпитателно напрежение за електрическа якост на изолацията;

5.2 Ток на термична устойчивост на шинна система;

5.3 Ток на динамична устойчивост на шинна система.

5.4 Данни за АПНН съгласно Приложение 1 и протоколи от типови изпитания за тях, проведени от акредитирани лаборатории.

5.5 Габарити на таблата.

6. Обозначение

Всяко табло трябва да има необходимата маркировка и информация според БДС EN 60439 – на табелката да са посочени номиналните данни на таблото, сериен номер, месец и година на производство, както и на кои стандарти отговаря. Надписите/маркировката трябва да са трайни и разположени на такива места, че да се виждат и четат в монтирано състояние на РТ.

7. Окомплектовка

Всяко табло трябва да е комплектовано с инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация, декларация за съответствие на вложените материали и апарати, ключове за вратите, гаранционна карта и протокол от заводски изпитания.

8. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието се получава, ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответно изпитание.

При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки

при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

9. Качествен контрол

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя

10. Изпитания

10.1 Заводско изпитание за изходящ контрол;

10.2 Типово изпитване.

11. Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

- Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
- Монтажни чертежи с габаритни размери и тегло на изделията;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001 на производителя;
- Декларация за съответствие на изделието с тази техническа спецификация и стандарта на който отговарят;
- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории;
- Каталог на предлаганите изделия;
- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;
- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация;
- Условия и срок на гаранцията на изделието.

Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България.

12. Опаковка и транспорт

Таблата се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя, вид на таблото и типовото му обозначение.

13. Извеждане от употреба

С доставката на изделията Изпълнителят /производител или доставчик/ поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

14. Приложими наредби, правилници и стандарти

БДС EN 60439:2004 – Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Обособена позиция № 2

Разпределително табло за мачтов трафопост – МТП

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се прилага за доставка на електроразпределителни табла за МТП. Таблата са предназначени за разпределение на електрическа енергия към консуматори и защита на кабелни и въздушни мрежи.

2. Общи изисквания

Таблата за МТП трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски стандарти, доколкото в настоящата техническа спецификация не се изисква друго. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация.

Бизнес езика и езика за кореспонденция е официалния език на страната Възложител.

3. Условия на работа

3.1 Продължителен режим на работа.

3.2 Температура на околната среда: $-30 \div +40$ °C.

3.3 Монтаж: на открито, върху СРС.

3.4 Надморска височина на монтажа: до 2000 м.

3.5 Относителна влажност на въздуха: до 90 % при 20° C.

3.6 Нормално замърсена атмосфера.

3.7 Степен на замърсяване: 2.

4. Изисквания

4.1 Номинален ток: 600 А.

4.2 Номинално напрежение: 230 / 400 V.

4.3 Номинална честота: 50 Hz.

4.4 Изолационно напрежение: 690 V.

4.5 Изолация на изделието: клас II.

4.6 Устойчиви на удар: IK10.

4.7 Изолационните материали да са от негорим или трудно горим материал с клас на топлоустойчивост не по-нисък от F (155 °C).

4.8 Степен на защита: не по-малка от IP34. Степента на защита се отнася за напълно завършено табло, монтирано в мястото на експлоатация в съответствие с инструкциите на производителя. Ако степента на защита на част от таблото се различава от тази на основната част, производителя трябва да посочи допълнително степента на защита на тази част.

4.9 Таблата да бъдат с естествено охлаждане.

4.10 Конструкцията да е изработена от трудно горим електроизолационен синтетичен материал, устойчив на UV лъчи, на химично агресивни среди, да притежава гладка повърхност против замърсяване. Материалът трябва да издържа механичните и топлинните натоварвания, а с.т. въздействието на влага, които могат да се наблюдават при нормална експлоатация.

4.11 Всички обвивки, разделни стени, включително средства за закрепване на врати, изтегляеми части и др. трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

4.12 Таблото трябва да издържа топлинните и динамични натоварвания, дължащи се на токове на късо съединение до обявените стойности.

4.13 Таблото да бъде оборудвано със следната апаратура:

- 4.13.1** На входа – автоматичен прекъсвач с In съгласно заявката. Предвиденото място да позволява монтаж на автоматичен прекъсвач с In до 630 А включително. АПНН са доставка на Възложителя.
- 4.13.2** На изводите – блок разединител – предпазители за вертикален монтаж: 4 броя X 400 А, без предпазители в гнездата. БРП са доставка на Възложителя.
- 4.14** В таблото да се обособи секция „Мерене“ с място за трифазен електромер и измервателен клеморед със степен на защита не по-ниска от IP 44. Измервателният клеморед е доставка на Възложителя.
- 4.15** На входа след АП да се монтират токови трансформатори. ТТ ще бъдат доставка на Възложителя.
- 4.16** Тоководещите шини да са от алуминий, с размер 50x6 мм със запресовани гайки.
- 4.17** Нулевата шина да бъде със сечение като на фазовите, окомплектована с V-образни клеми.
- 4.18** Заземяването на монтираната апаратура да бъде съгласно изискванията на Наредба № 3.
- 4.19** Болтът за заземяване да бъде не по-малък от М 12x50.
- 4.20** Изолационните разстояния през въздух и изолационните разстояния по повърхността на изолацията на апаратите и компонентите на таблото трябва да отговарят на изискванията на стандартите за тях и тези разстояния трябва да се поддържат неизменни при нормални условия на експлоатация.
- 4.21** Веригата (веригите) на таблото трябва да са в състояние да издържат обявеното импулсно издържано напрежение, съответно променливо изпитателно напрежение.
- 4.22** Отворите в кабелните входове, покривни плочи и други трябва да бъдат изпълнени така, че когато проводниците и кабелите са правилно положени, да се гарантират мерките за защита срещу директен допир и посочената степен на защита.
- 4.23** Трябва да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване на кондензация на водни пари във вътрешността на таблото. В същото време обаче трябва да се запази предписаната степен на защита.
- 4.24** Снемане на прегради, изтегляне на части от обвивки или отваряне на обвивките трябва да изисква използването на ключ или инструмент.
- 4.25** Всички открити тоководещи части трябва да бъдат покрити с щит или друго вътрешно препятствие, така че да не е възможно непреднамерено докосване на тези части, когато вратата е отворена. Отстраняването на това препятствие или щит трябва да изисква използването на ключ или инструмент. Върху щита или вътрешното препятствие трябва да има съответните предупредителни табели.
- 4.26** Когато част от таблото или оборудването се сменя, защитните вериги на останалата част от таблото не трябва да се прекъсват. Ако върху капацы, покривни плочи и други подобни са монтирани електрически съоръжения за напрежение извън границите на безопасното свръх ниско напрежение, трябва да се вземат мерки за осигуряване непрекъснатостта на защитните вериги – осигуряване на защитен проводник, чието сечение е определено от максималното сечение на проводниците, захранващи монтираните съоръжения.
- 4.27** Всички части на защитната верига трябва да издържат най-големите топлинни и динамични натоварвания, които могат да настъпят в мястото на монтажа на таблото. Защитните вериги не трябва да съдържат разединяващи устройства, а връзките на защитния проводник да се снемат само с инструмент.
- 4.28** Носещите изолатори да издържат ударни натоварвания при КС не по-малки от тези на комутационната апаратура.
- 4.29** Шинната система да е така разположена, че при нормални работни условия вътрешно късо съединение да е малко вероятно.
- 4.30** Комутационните апарати и комплектуващите изделия трябва да са монтирани в съответствие с инструкциите на техните производители.

4.31 Комутационните апарати и комплектуващите изделия, функционалните единици и клемите за външни проводници трябва да бъдат разположени така, че да се осигури необходимата достъпност за монтаж, свързване на проводниците, поддържане и замяна. Разстоянието между най-ниско разположените клеми за външни проводници и долния ръб на таблото да бъде не по-малко от 0,2 м.

4.32 Устройствата, нуждаещи се от регулиране и настройване да бъдат лесно достъпни.

4.33 Изолацията на изолираните проводници трябва да бъде оразмерена за обявеното напрежение на съответната верига.

4.34 Кабелите и изолираните проводници между две свързани едно с друго устройства не трябва да има снаждания, изпълнени по механичен начин или чрез запояване. Всички свързвания трябва да бъдат изпълнени към механично закрепени клеми.

4.35 Към отделна клема се свързва само един проводник. Свързването на два или повече проводници към една и съща клема се позволява само когато клемите са конструирани с такава цел.

4.36 Вратите на таблата да са изпълнени със скрити панти с висока механична якост и устойчива на износване.

4.37 Вратите да се застопоряват на минимум 120° спрямо лицевата повърхност.

4.38 Таблата да са с универсален тип брави осигуряващи надеждно затваряне по цялата височина на вратите, без използване на допълнителни приспособления, с поне две точки на заключване.

4.39 Бравите да са подвижно рамо, което в положение на затворена врата е дискретно прибрано към вратата.

4.40 Патрона на бравата да има възможност за подмяна със секретен.

4.41 Бравата да има предпазител на патрона от проникване на прах или вода.

4.42 Таблата да са комплектовани със скоби за неподвижно прикрепване на кабелите в долната част.

4.43 Закрепването на таблото към ЖР стълб да става със стандартни крепежни елементи.

4.44 Конструкцията на таблата да позволява след монтиране да се включва кабел за временно захранване на обекти, а също така и за заземяване на нулевата шина към съществуващи изкуствени или естествени заземители.

4.45 Цвят: RAL 7035.

5. Данни, които трябва да предостави Изпълнителят

5.1 Ток на динамична устойчивост.

5.2 Изолационно съпротивление шини – корпус и шини – шини.

5.3 Степен на защита.

5.4 Общи габарити и тегло на таблото.

6. Обозначение

Всяко табло трябва да има необходимата маркировка и информация според EN 60439.

6.1 Фирмена табела - всяко табло трябва да бъде снабдено с една или повече фирмени табели, маркирани по траен начин и разположени на такива места, че да се четат и в монтирано състояние на таблото. Информация, която трябва да съдържа фирмената табела:

6.1.1 Име или търговска мярка на производителя, означение на типа, номенклатурен номер или друг начин за разпознаване, който позволява да се получи съответната информация от производителя.

6.1.2 Стандартът на който отговаря изделието (IEC 60439 – 1 или друг).

6.1.3 Вид на тока (и честотата при променлив ток).

6.1.4 Обявени работни напрежения.

6.1.5 Обявени напрежения на изолацията.

6.1.6 Обявен ток на всяка верига.

6.1.7 Устойчивост срещу късо съединение.

6.1.8 Степен на защита.

6.2 На вратите и предпазните щитове или прегради трябва да има изискваните табели за безопасност.

6.3 Да бъде поставена еднолинейна електрическа схема от вътрешната страна на вратата на шкафа с възможност за дописване на сечение на кабела, точка на присъединяване, номинален ток на предпазител и др.

6.4 Маркировката на компонентите трябва да съответства на приложената еднолинейна схема.

6.5 Условните обозначения трябва да отговарят на IEC стандартите.

6.6 Цветовете и поредността на маркировката на проводниците трябва да отговаря на Наредба 3.

7. Окомплектовка

7.1 Технически паспорт.

7.2 Протокол от изпитания на изделието.

7.3 Опис на оборудването с номиналните му данни.

7.4 Електрическа схема, залепена на вътрешната страна на вратата.

7.5 Инструкция за монтаж и експлоатация.

7.6 Гаранционна карта.

8. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието се получава ако Изпълнителят /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя чрез технически данни и доказателства за годността в експлоатация чрез съответно изпитание.

При желание от страна на Възложителя, производителят трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

Всяко изменение в конструкцията или характеристиките на изделието е предмет на ново договаряне или писмено одобрение от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя цялата документация, необходима за оценка на предлаганите изменения.

9. Качествен контрол

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

10. Изпитания

10.1 Заводско изпитание за изходящ контрол.

10.2 Типово изпитване.

11. Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

11.1 Технически данни на изделията.

- 11.2 Декларация за съответствие.
- 11.3 Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани лаборатории, включително и за устойчивост на UV лъчи и агресивни среди.
- 11.4 Каталог на предлаганите изделия.
- 11.5 Сертификати за произход, съответствие и качество.
- 11.6 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001 на производителя
- 11.7 Инструкции за монтаж, обслужване и експлоатация придружени със съответните чертежи. Посочените по-горе документи трябва да съдържат информация за обхвата и честотата на операциите по поддържане.
- 11.8 Инструкция за транспорт и съхранение.
- 11.9 Условия и срок на гаранцията на изделието.
- 11.10 Становище на НСПАБ за реакция на огън на изделието.
- 11.11 Мостра на предлаганото съоръжение.
- 11.12 Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и специални инструменти.

Всички необходими разрешителни за ползване на съоръжението в Р. България /ако са необходими такива/ се поемат от Изпълнителя. Възложителят ще изисква да бъдат решени всички правно-технически въпроси преди да възложи поръчката.

Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България.

12. Опаковка и транспорт

Таблата се доставят от Производителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя, типовото му обозначение.

13. Изваждане от употреба

Доставчикът поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали. Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

14. Приложими наредби, правилници и стандарти

Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

БДС EN 60439-1 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999).

БДС EN 60439-5 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства, предназначени за монтаж на открито на обществени места. Кабелни разпределителни шкафове (КРШ) за разпределяне на енергия в електрически мрежи (IEC 60439-5:1996, с промени)

БДС EN 61140 Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения (IEC 61140-2001).

БДС EN 61140/A1 Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения (IEC 61140:2001/A1:2004).

БДС EN 60529+A1 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC60529:1989+A1&1999).

БДС EN 60947-1 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007).

БДС EN 60947-2 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006).

БДС EN 60947-3 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани с предпазители (IEC 60947-3:1999).

БДС EN 14598- Усилени термореактивни формовъчни компаунди (SMC) и обемни формовъчни компаунди (BMC).


БДС EN ISO 10350-2 Пластмаси.Получаване и представяне на сравними едноточкови данни.Част2: Пластмаси, усилен с дълги влакна (ISO 10350-2:2001)

БДС EN ISO 9001-Системи за управление на качеството.

ВАЖНО: Автоматичните прекъсвачи ниско напрежение, вертикалните блок разединител-предпазители, токовите трансформатори и клеморед на измервателните вериги се доставят от Възложителя на Изпълнителя на временно съхранение, при условия, съответстващи на инструкциите за съхранение на апаратите, до момента на монтажа им. Готовите изделия (табла) с монтираните в тях апарати, собственост на Възложителя, се изпитват за нормална и безопасна работа в заводски условия от Изпълнителя.

Заклучване:

1. Вратите на таблата за МТП трябва да бъдат оборудвани с брава тристранна едноходова тип: Европейска за заключване чрез въртяща ръкохватка.
2. Ключалката е кодирана в система за контролиран достъп по система „Мастер“ произведена за Е.ОН България Мрежи АД, от фирма Codkey Technologies.



Лого на Е.ОН | Bulgaria – ОБРАЗЕЦ за табла на МТП:



VI. Начин на провеждане на процедурата на договаряне с обявление и методика за оценяване на офертите

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на два етапа:

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.

и

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите.

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор:

Заявлението се изготвя по образеца от документацията и съдържа всички документи, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно обявлението и документацията за участие.

Заявлението трябва да бъде скрепено неподвижно в стандартна папка и подредено по реда, указан в Образеца.

За участие в първият етап на процедурата на договаряне с обявление Кандидатите изготвят и подават само заявление.

ВАЖНО: Участниците подават Оферта след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за подаване на първоначална оферта.

Подаването и оценката на заявленията за участие се извършват по реда на ЗОП на адрес и в срок, посочени в обявлението.

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението са за сметка на кандидатите.

Гаранция за участие:

1. За участие в процедурата Кандидатът представя гаранция за участие в размер и със срок на валидност в съответствие с обявлението.
2. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Кандидата. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Кандидатът, съответно трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.

След крайния срок за подаване на заявления, всеки опит на кандидатите да извършват изменения и допълване на заявлението ще се счита за оттегляне на заявлението.

Преди да пристъпи към предварителния подбор, назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия извършва проверка относно редовността на заявленията за участие и документите, представени от кандидатите в процедурата.

Кандидатите, чиито заявления и документи не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в обявлението и документацията, се отстраняват от участие в процедурата.

Допуснатите до II –ри етап участници се поканват да подадат Оферта, състояща се от техническа и финансова оферти, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с участниците за определяне клаузите на договора.

Подготовка на първоначалната офертата

Участникът трябва да представи първоначална оферта, която се състои от две части: Техническа оферта и Ценова оферта:

Първоначалната оферта се подава по реда на чл. 57, ал. (1) и (2) от ЗОП в указания в поканата срок.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан или скъсан плик.

Преди да пристъпи към преговори с всеки участник комисията проверява за пълнота на представените му оферти. Проверява се дали участникът е представил изискваните в поканата за участие в договарянето допълнителни обстоятелства. Непълни оферти и липса на такива доказателства е основание за отстраняването му от участие в договарянето.

Ценовите оферти на участниците, чиито изделия покажат несъответствие с техническите изисквания на Възложителя няма да бъдат отворени, съответно участниците няма да бъдат поканени да преговарят търговските условия.

Провеждане на договаряне с кандидатите.

Подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. Те представляват база, която подлежи на допълнително доразвитие и допълване в процеса на договаряне. При процедурата на договаряне, може да се договорят цени и условия, по – благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от заложените в офертите на участниците.

Процедурата се провежда в следната последователност:

- Участниците се уведомяват за, мястото и часа на провеждане на договарянето. Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 24 часа преди часа на договаряне.
- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците в преговорите.
- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден конкретната дата и час на допълнителното договаряне следва да бъдат определени в протокола за провеждане на първоначалните преговори с кандидата.

Класирането на участниците по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база техническата и икономическата оценка на офертите и окончателните договорености, постигнати с всеки участник по следната методика:

Основни критерии (ОК):

1. Съответствие на предложението с техническото задание и характеристики (Т1), $k_1 = 30\%$;
2. Цена (Т2), $k_2 = 70\%$

$$T_2 = (C_{\min}/C) * 100$$

C_{\min} – най – ниската обща цена от всички предложения.

$$OK = 0,3 T_1 + 0,7 T_2$$

Допълнителни критерии:

3. Срок за изпълнение след възлагане на поръчка (брой табла за 30 дни) – (Т3), $k_3 = 5\%$;
4. Гаранционен срок – (Т4), $k_4 = 10\%$;
5. Срок на плащане (Т5), $k_5 = 10\%$.

Комплексна оценка за участник (КО):

$$КО = 75\% ОК + 10\% Т3 + 10\% Т4 + 5\% Т5,$$

Където:

Т – брой точки;

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по всеки критерий е 100;

К – коефициент на тежест, %.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Класирането на кандидатите и определянето на изпълнители ще се извърши отделно за всяка обособена позиция.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, на основание проведената процедура, сключва рамков договор за изпълнение предмета на поръчката с избрания /те изпълнител/ ли по реда на ЗОП.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

ДО: «Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ» АД

ОТ:

Адрес: гр..... ул..... №.....

тел.:/....., факс:/....., E-mail :.....,

вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК

IBAN:.....

BIC:.....

Банка:.....

Лице за контакти:

тел.:/....., факс...../....., E-mail :.....

Адрес за кореспонденция: гр., код:....., ул..... №.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.**

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Кандидат за обособена позиция № 1;

Кандидат за обособена позиция № 2.

Като неразделна част от настоящето заявление прилагаме следните документи:

Приложение №1. Документи за регистрация на кандидата – удостоверение за актуално съдебно състояние на кандидата – оригинали или заверено от кандидата копие. Удостоверението трябва да е с дата на издаване до 3 месеца преди обявената дата на отваряне на заявленията за участие в процедурата.

Приложение №2. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Приложение №3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Приложение №4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец.

Забележка: Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се подават от всички членове на управителния орган на Кандидата

Приложение №5. Доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия.

Приложение №6. Доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия.

Приложение №7. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал, в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за първа и 1000 /хиляда/ лева за втора обособени позиции. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е с валидност не по-малко от **120 дни** след обявената дата на отваряне на заявленията.

Приложение №8. Сертификати за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентна на производителя и търговеца.

Приложение №9. Сертификати за внедрена система за безопасност OHSAS 18001 или еквивалентна на производителя;

Приложение №10. Сертификати за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна на производителя.

Приложение №11. Други документи и доказателства по преценка на кандидата.

Приложение №12. Списък /опис/ на приложените към заявлението документи подписан от кандидата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (длъжност на представляващия кандидата)

Дата: 2010 год.

Забележка: Документите които се представя кандидатът трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в гр., настоящ адрес в гр., община, ул., л. к. №, издадена от, гр., на г., управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „.....“ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на представляващ..... – кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм обявен в несъстоятелност;

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010г.

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

от, ЕГН, с постоянен адрес в гр., с
настоящ адрес в гр., община, ул.
....., л. к. №, издадена от, гр.
....., наг., управител (член на управителния съвет, член на Съвета на
директорите) на „.....“ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми
на представляващ..... – кандидат за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Дружество, което представлявам, не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Дружество, което представлявам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, има парични задължения, за които е допуснато разсрочване или отсрочване (*невярното се заграсква*), нито парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки

От,
ЕГН, с постоянен адрес в гр., настоящ адрес в гр.,
община, ул.,
л. к. №, издадена от, гр., наГ.,
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
„.....” (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на
представяващ..... - кандидат за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представяваното от мен предприятие не е сключвало договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

Адрес: ул. Девня 2, Варна

Телефон:

Факс:

Председател на Управителния Съвет: Вернер Хаберкорн

Член на Управителния Съвет: Мартин Петров Мирчев

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :.....

ГАРАНТ:

Банка:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Рег. По ф. Дело №...../ г. по описа

на Градски / Окръжен съд.

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

.....

Вид процедура:

Референтен №

(ВЪЗЛОЖИТЕЛ на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена поръчка, чийто ВЪЗЛОЖИТЕЛ (по ЗОП) е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени документи.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от (.....) лева.

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

- НАРЕДИТЕЛЯТ изтегли, измени или отмени едностранно заявлението или офертата си, след изтичане на срока за подаването ѝ, преди изтичане на срока на валидността ѝ
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не подпише с ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок договор за изпълнението на обществената поръчка.
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.9; чл.48, ал.2 от ЗОП .
- НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в размер на 3 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция, ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ. **В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120, ал.2 от ЗОП по процедурата или е подадена (от друг кандидат) такава жалба срещу решението по процедурата и НАРЕДИТЕЛЯТ е класиран, настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на съдебната процедура с влязло в сила решение по обжалването.**

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

Дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР/И:

ИМЕ:

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ДО: Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД

ОТ:

Адрес: гр..... ул..... №.....

тел.:/....., факс:/....., E-mail :,

вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК

IBAN:.....

BIC:.....

Банка:.....

Лице за контакти:

тел.:/....., факс...../....., E-mail :

Адрес за кореспонденция: гр., код:....., ул..... №.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД,

Участваме за обособена позиция № 1;

Участваме за обособена позиция № 2.

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от вас процедура. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в установения от закона срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от дни (**не по-малко от 90 дни**) от датата, определена за предаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

Приложения: 1. Техническа оферта.
2. Ценова оферта.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Дата:2010 год.

Забележка 1: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП.

Забележка 2: Оформяне на офертата за участие в процедурата: Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.

[наименование на кандидата]

**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Доставка на електоразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Е.ОН България Мрежи АД процедура с горепосочения предмет.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с настоящото предложение.

Относно изискванията и условия на Е.ОН България Мрежи АД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, прилагаме:

1. Технически данни и характеристики на предлаганите изделия – Приложение № 1.1; Приложение №1,2 и Приложение № 2;
2. Електрическа еднолинейна схема;
 - Сертификати за произход, качество и гаранционен срок на оборудването;
 - За кабели, проводници и шини;
3. Протоколи от последните типови изпитания направени от акредитирана лаборатория;
4. Декларации за съответствие за алуминиева шина, изолатори и кабели в който да е отразено че оферираното оборудване отговаря на стандартите посочени в документацията;
5. Инструкция за монтаж и експлоатация;
6. Описание и чертеж на изпълнението;
7. Гаранционна карта;
8. Други материали, изискуеми от техническата спецификация и по преценка на Участника.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обособена позиция №1

А. Главно трансформаторно табло ГТТ

Приложение 1.1

№	Наименование	Мярка	Технически изисквания	Предложение		
				ГТТ 630 / 400	ГТТ 1000 / 630	ГТТ 1600/1000
1.	Производител					
2.	Означение, тип					
3.	Гаранционен срок	месеци	60 – таблото 36- оборудването, доставка от Изпълнителя			
4.	Експлоатационен срок	години				
5.	Степен на защита	IP XX	IP 20			
6.	Ток на термична устойчивост на шинната система	kA				
7.	Ток на динамична устойчивост на шинната система	kA				
8.	Изоляционно съпротивление: шини – корпус	MΩ				
	шини – шини	MΩ				
9.	Измервателни уреди	Тип				
		Клас на точност				
10.	Тегло на таблото	kg				
11.	Общи габарити					
	Височина	mm				
	Ширина	mm				
	Дълбочина	mm				
13	Дебелина на праховото покритие	μm				
14	Дебелина на цинковото покритие	μm				

Б. Разпределително табло РТ

Приложение 1.2

№	Наименование	Мярка	Технически изисквания	Предложение	
				РТ 2x400А	РТ 4x400А
1.	Разпределително табло РТ				
2.	Производител				
3.	Означение, тип				
4.	Гаранционен срок	месеци			
5.	Експлоатационен срок	години			
6.	Степен на защита	IP XX	IP 20		
7.	Ток на термична устойчивост на шинната система	kA			
8.	Ток на динамична устойчивост на шинната система	kA			
9.	Изолационно съпротивление				
	шини - корпус	MΩ			
	шини - шини	MΩ			
10.	Тегло на таблото	kg			
11.	Общи габарити				
	Височина	mm			
	Ширина	mm			
	Дълбочина	mm			

Обособена позиция №3

Табло за мачтов трафопост (МТП)

Приложение 2

№	Наименование	Мярка	Технически изисквания	Предложение
1	Табло за мачтов трафопост МТП			
2	Производител	-		
3	Означение, тип	-		
4	Гаранционен срок	месеци	≥ 24	
5	Експлоатационен срок	години	-	
6	Клас на топлоустойчивост		≥ F	
7	Дължина на стъклените нишки		Не по малка от 25 мм	
8	Средна плътност на стъклоvlakната	g/cm ³	От 1.58 до 1,9	
9	Степен на защита	IP XX	IP 34	
10	Степен на защита на секция „Мерене“	IP XX	IP 44	
11	Ток на динамична устойчивост	kA	-	
12	Изоляционно съпротивление шини - корпус	MΩ		
	шини - шини	MΩ		
13	Тегло на таблото	kg		
14	Общи габарити			
	Височина	mm		
	Ширина	mm		
	Дълбочина	mm		
15	Цвят на кутията		RAL 7035 или RAL 7032	
16	Тип на бравата			

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)
 _____ (длъжност)

[наименование на кандигата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Доставка на ГТТ и РТ

№	Разпределителни табла	Приблизително количество	Единична цена в лева, без ДДС	Обща стойност в лева, без ДДС
1	ГТТ 1600/1000 с вход отдолу, изход -отгоре	2		
2	ГТТ 1000/630 с вход отдолу, изход -отгоре	20		
3	ГТТ 630/400 с вход отдолу, изход -отгоре	36		
4	Разпределително табло РТ 4x400А	168		
5	Разпределително табло РТ 2x400А	6		
Обща стойност на офертата за обособена позиция № 1				

ОПЦИИ към ОП № 1: ГТТ с ВХОД и ИЗВОД ОТГОРЕ

№	Разпределителни табла	Количество	Единична цена в лева, без ДДС
1.	ГТТ 1600/1000 с вход и изход - отгоре	X	
2.	ГТТ 1000/630 с вход и изход - отгоре	X	
3.	ГТТ 630/400 с вход и изход - отгоре	X	

ОПЦИИ към ОП № 1: РТ с изводи Блок-разединител предпазител

№	Разпределителни табла	Количество	Единична цена в лева, без ДДС
1	Разпределително табло РТ 4x400А	X	
2	Разпределително табло РТ 2x400А	X	

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Доставка на разпределително табло за МТП

№	Разпределителен табло	Приблизително количество	Единична цена в лева, без ДДС	Обща стойност лева, без ДДС
	Разпределително табло за МТП	30		
Обща стойност на офертата за обособена позиция № 2				

- Всички цените са определени франко складовете на Възложителя в градовете Варна, Горна Оряховица и Разград.

- В предложените цени не са включени цените на :

- Автоматични прекъсвачи ниско напрежение;
- Блок вертикални разединител-предпазители;
- Токови измервателни трансформатори.
- Измервателен клеморед.

- В цените са включени всички разходи за изработване, монтаж на електроапаратура, изпитания, опаковка, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС.

- Таблата за МТП ще се доставят с брави тристранни, едноходови, заключени, без заключващ патрон на външната врата.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Начинът на плащане е, както следва:

Без аванс чрез банков превод, в срок до (.....)(мин. 30) дни след представяне на:

- Приемо-предавателен протокол без забележки;
- Оригинална фактура за дължимата стойност.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (вложени материали, труд, такси, разрешителни, допълнителни разходи и печалба), без ДДС.

III. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА:

Сроковете за доставка след заявка:

№	Вид разпределително табло	Срок за изработване	
		Бр. до 10 дни	Бр. до 30 дни
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Доставка на ГТТ и РТ			
1	Главно трансформаторно табло ГТТ 1600/1000		
2	Главно трансформаторно табло ГТТ 1000/630		
3	Главно трансформаторно табло ГТТ 630/400		
4	Разпределително табло РТ 4x400А		
5	Разпределително табло РТ 2x400А		

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Доставка на разпределително табло за МТП			
1	Разпределително табло за МТП		

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1. Гаранционният срок за табла ГТТ и РТ е : месеца, /не по-малко от 60 месеца/

2. Гаранционният срок за табла за МТП е: месеца, /не по-малко от 60 месеца/

Експлоатационен срок - години (не по-малко от 30 години).

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)
(длъжност)

VIII.

ПРОЕКТ ЗА РАМКОВ ДОГОВОР

№ / 2010

Днес,2010 год., в гр. Варна между:

Е.ОН България Мрежи АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Девня № 2, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на УС - Вернер Хаберкорн, Мартин Мирчев и Анатоли Токмакчиев, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и

..... със седалище и адрес на управление:, ул. №....., вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, представлявано от -, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Заедно наричани за краткост „Страните“

в изпълнение на Решение № /2010г. на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи АД за избор на изпълнител в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД»,

на основание чл. 93а - чл. 93в във връзка с чл. 41 - чл. 45 от Закона за обществените поръчки

се подписа настоящия Рамков договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя ГТТ и РТ/ МТП, наричани за краткост **СТОКАТА**, в съответствие с Приложение №1 - Техническата оферта, неразделна част от Рамковия договор, при условията и в сроковете, договорени в същия и в съответствие с всеки последващ отделен договор за доставка, наричан по-нататък поръчка за доставка, сключен въз основа на настоящия Рамков договор.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2 Този Рамков договор определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка на **СТОКАТА** за времето на действие на Рамковия договор.

Чл.3 Прогнозните количества не са задължителни и могат да бъдат променяни в процеса на изпълнение на Рамковия договор. Задължителните количества и място на доставка се определят с конкретната поръчка за доставка.

Чл.4 При определяне на конкретни условия по всяка отделна поръчка, страните могат да допълват същественото съдържание само доколкото това не противоречи на постигнатите споразумения в този Рамков договор.

Чл.5 (1) Уговорените в този Рамков договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, след като:

т.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпрати до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена поръчка по факс, сканирана по e-mail, по поща или куриер.

т.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подписано Потвърждение на поръчката съгласно посочените в поръчката срокове.

(2) Образецът на поръчката и на Потвърждението на поръчката се определя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

III. СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА И ПРИЕМАНЕ

Чл.6 Рамковият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му с опция за удължаване до 12 (дванадесет) месеца след подписване на съответно допълнително споразумение между страните. Срокът на действие на Рамковия договор, заедно с всичките му продължавания, не може да бъде по-дълъг от четири години, освен ако не са изпълнени условията на чл. 93 а, ал. 1, изр. последно от Закона за обществените поръчки.

Чл.7 Доставка се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ франко обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен в поръчката за доставка.

Чл.8 Страните приемат срока за изпълнение на всяка отделна доставка да не бъде по-дълъг от/..... календарни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от Изпълнителя.

Чл.9 (1) Приемането и предаването на СТОКАТА по конкретната поръчка се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни в два екземпляра.

(2) Всяка доставка е задължително придружена от съответната техническа документация – гаранционна карта, сертификат за произход, протоколи от изпитания, инструкция за монтаж и безопасност при експлоатация и/или други, в зависимост от спецификите на доставяната стока. Съдържанието на тези документи трябва да съответства на нормативните изисквания, стандартите и обичайната практика в тази област и се определя допълнително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10 За дата на доставката се счита датата на двустранното подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл.11 Правото на собственост върху СТОКАТА преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Приемо-предавателния протокол по чл. 9, ал. 1 по-горе.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 12 Прогнозната стойност/стойността на Рамковия договор е (.....) лева без ДДС.

Чл.13 Единичните договорени цени са съгласно Приложение №2 от Рамковия договор – Ценова оферта.

Чл.14 Цените са DDP (delivered duty paid) съгласно INCOTERMS 2000, франко обекта на Е.ОН България Мрежи АД, като договорените цени включват: разходи за изпитания, приемане, опаковка, транспорт, и всички други съпътстващи доставката разходи. СТОКАТА се разтоварва на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочен в поръчката.

Чл.15 Плащания по този Рамков договор ще се извършват по банков път, чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след завършване на доставката, в срок до/...../ календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки и представяне на оригинална фактура.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактурите за доставената СТОКА на посочения в поръчката за доставка адрес, като посочва в тях номерата на конкретната поръчка и SAP номера на Рамковия договор.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО

Чл.17 Гаранционният срок на доставяната СТОКА съгласно сключения отделен договор за доставка е(.....) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на СТОКАТА.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че СТОКАТА е с технически параметри, отговарящи на действащите стандарти и на всички поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания, съгласно Приложение № 1 - Техническа оферта, неразделна част от Рамковия договор.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предаване на СТОКАТА да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпроводителна и проектна документация на СТОКАТА и всички необходими документи за използването на СТОКАТА по предназначение.

Чл.20 При доставка на некачествена СТОКА, както и при липси или несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от календарни дни след датата на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да отстрани дефектите или да достави липсващите елементи за своя сметка в срок **до 5 /пет/ календарни дни** от датата на получаване на известието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.21 В случай, че по време на гаранционния срок бъдат открити скрити недостатъци (дефекти), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извести в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците (дефектите) в 5 /пет/ дневен срок от откриването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците (дефектите) за своя сметка или да замени дефектната СТОКА за своя сметка в срок **до** /...../ календарни дни, считано от датата на получаване на известието за откриването им.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.22 (1) Гаранцията за изпълнение на Рамковия договор е в размер на 4 % от прогнозната стойност на Рамковия договор и възлиза на(.....) лева, внесена във формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на Рамковия договор, освен в тук предвидените случаи на усвояването ѝ.

(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност до изтичане срока на Рамковия договор.

Чл.23 (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Рамковия договор или отделните договори за доставка, сключени въз основа на него.

(2) Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси действително претърпените вреди от неизпълнението по общите правила.

Чл.24 При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в Рамковия договор размер. Допълването се извършва в срок от 14 /четирнадесет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване за инкасирането. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допълни размера на гаранцията в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи остатъка от гаранцията и да развали Рамковия договор, с което се считат за развалени и неприключените отделни договори за доставка.

Чл.25 (1) При прекратяване или разваляне на Рамковия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение до 1 (един) календарен месец след изтичане срока на Рамковия договор.

Чл.26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на Рамковия договор, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, които е внесен за решаване от компетентния съд на Република България. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи СТОКАТА, описана в поръчката, при уговорените условия и срокове.

Чл.28 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи СТОКАТА в следните случаи:

т. 1 Ако доставената стока или част от нея не е заявена от него;

т.2. Ако доставената стока не съответства на заявената по количество, качество и опаковка.

Чл.29 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и/или изпитва СТОКАТА, за да потвърди съответствието ѝ с Техническата оферта.

(2) Ако, в случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с Техническите спецификации, той може да откаже приемането на цялата доставка. Отказът се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е задължен да вдигне на свои разноски доставената, но неприета стока в срок от календарни дни след получаването на отказа за приемането на доставката.

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме СТОКАТА в завода производител.

(2) Приемането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване. Сроковете за приемане по предходното изречение се договорят с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 14 /четирнадесет/ дни преди датата на приемането на СТОКАТА. Тази уговорка не отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за транспортиране на СТОКАТА франко уговорения обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена съгласно условията на този Рамков договор.

Чл.32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, съобразно нуждите си, своевременно да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите доставки по видове и количества.

Чл.33 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставката.

Чл.34 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на СТОКАТА, който да подпише приемо - предавателния протокол по чл. 9, ал. 1 по-горе.

Чл.35 При наличие на явни недостатъци на СТОКАТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва в приемо – предавателния протокол в какво се изразяват те. При откриване на недостатъци, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да узнае само при външен оглед на СТОКАТА, той е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в петдневен срок от констатирането им.

Чл.36 Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по рекламации през времето на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за доставката/ доставките цена след одобрение на СТОКАТА по начина и в сроковете, определени в настоящия Рамков договор.

Чл.39 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

т.1 Да изпълнява задълженията си по Рамковия договор с грижата на добър търговец;

т.2 Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост на СТОКАТА, описана в поръчката, и да му достави същата при уговорените условия и срокове;

т.3 Да издаде фактура във връзка с извършената доставка;

т.4 Да гарантира качеството на СТОКАТА в съответствие с техническата оферта;

т.5 Да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на СТОКАТА, предмет на конкретната доставка. Ако се установи, че СТОКАТА принадлежи на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне платената цена, ведно със законната лихва от датата на превода и да заплати разноските по Рамковия договор, както и необходимите и полезни разноски за СТОКАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на цялата цена, ведно с дължимата законна лихва от датата на превода, дори когато СТОКАТА е била обезценена или повредена, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е обогатил, в които случаи цената се съответно намалява.

Чл.40 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните взаимоотношения, освен ако предварително не е оповестил намерението си да ползва подизпълнители, които следва да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.41 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по вид I количество до обекта на Е.ОН България Мрежи АД, посочени в конкретната поръчка.

Чл.42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде договорената СТОКА във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на Техническата оферта.

Чл.43 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на СТОКАТА.

Чл.44 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката работно време.

Чл.45 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 дневен срок преди изтичане срока за изпълнение на съответната доставката винаги, когато съществува опасност от неспазването му.

Чл. 46 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко пет календарни дни преди изпращането на СТОКАТА за очакваната дата на пристигането ѝ.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 48 При неспазване на уговорения срок на доставка и неизпълнение на задълженията по Рамковия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху стойността на недоставената стока, но не повече от 20% от стойността на доставката.

Чл. 49 При неизпълнение на задължението за плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер на основния лихвен процент, на БНБ, плюс 10 /десет/ пункта надбавка върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното ѝ изплащане.

Чл. 50 (1) Неустойката по този Рамков договор се изплаща в 10-дневен срок от датата на предявяване на претенциите за неустойка. Ако в определения за това срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка по Рамковия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира тази стойност от гаранцията за изпълнение на Рамковия договор.

(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Рамковия договор от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 51 (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения Рамков договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «Е.ОН България» (т.е. «Е.ОН България» ЕАД и «Е.ОН България Продажби» АД), техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи неустойка в размер на 5% от прогнозната стойност на Договора, възлизаща на

..... лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 52 Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Чл. 53 Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три-дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.

Чл. 54 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Чл. 55 Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ

Чл.56 (1) Страните по този Рамков договор не могат да го изменят:

(2) Изменение на сключения Рамков договор се допуска по изключение само:

- когато в резултат на непреодолима сила, по смисъла на раздел X, се наложи промяна в сроковете на Рамковия договор;
- при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- при изменение на държавно регулирани цени, в случай, че изпълнението на Рамковия договор продължи повече от 12 месеца.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл.57 Настоящият Рамков договор се прекратява:

- т.1. С изтичане на срока по чл. 6;
- т.2. С едностранно 1 /едно/ месечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави повече от 30 /тридесет/ календарни дни доставката на СТОКАТА съгласно уговореното в съответния отделен договор за доставка.
- т.3. По взаимно писмено съгласие между страните;
- т.4. С 1 /едно/ месечно писмено предизвестие от Възложителя, в следните случаи:;
- т.5. В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;
- т.6 При условията на чл. 24 от този договор;
- т.7. При условията на чл.55;
- т.8. Едностранно от Възложителя в случаите на чл.43, ал. 4 от ЗОП

Чл.58 В случай на прекратяване на Рамковия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената до момента на прекратяването СТОКА, по цени съгласно Рамковия договор.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59 С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки,

услуги и строително-монтажни работи на Е.О България, публикувани на страницата на Е.ОН България Мрежи АД- www.eon-bulgaria-grid.com.

Чл.60 Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

Чл.61 Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на Рамковия договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

Чл.62 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения Рамков договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от Рамковия договор. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Чл. 63 За всички въпроси, неуредени в настоящия Рамков договор, се прилага Законът за обществените поръчки и подзаконовите актовете по прилагането му, като субсидиарно приложение намират и останалите актове на българското гражданско и търговско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от/датата на сключването му.

Неразделна част от настоящия Договор са:

- Приложение № 1 – Техническа оферта;
- Приложение № 2 – Ценова оферта;
- Приложение № 3 – Изискуемите документи по чл. 42 от ЗОП;
- Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение.

ЕИК и Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- IBAN BG56UNCR763010EONGRID1
- BIC UNCRBGSF
- Банка: УниКредитБулбанк
- ЕИК 104518621

ЕИК и Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- IBAN
- BIC
- Банка:
- ЕИК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Е.ОН България Мрежи АД

1.....

член на УС

2.....

член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.....

Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД

IX ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефон:.....
Факс:.....
Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Регистрирана по ф. Дело №...../ Г.
По описа на Градски / Окръжен съд
Представявана от :
Изпълнителен Директор :.....
Изпълнителен Директор :.....

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:
Договор № / (попълва се след сключване)
Обща стойност на договора:
Краен срок за изпълнение на договора:
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:
.....
Вид процедура:
Референтен №
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата

гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (слова:)
лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност **до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения** между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР / И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И :